



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2015CCC0307-2222997

(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: TGR2LE-32

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 漏电断路器 型 号: TGB2LE-32 商 标: / 样品数量: 52 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2016-01-18 完成日期: 2016-02-19	申请人: 浙江天正电气股份有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 制造商: 浙江天正电气股份有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产厂: 浙江天正电气股份有限公司 生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区															
试验结论: 依据 GB16917.1-2014,GB16917.22-2008 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB2LE-32 Ue:AC230V(1P+N,2P), AC400V(3P, 3P+N,4P) ; In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A; 瞬时脱扣特性: C 型,D 型; Ics= Icn:6kA; IΔn:30mA,50mA,100mA; 额定剩余动作类型: AC 型; 额定剩余动作类型:电子式; IΔm = 2kA; 极数:1P+N(N 极常通, 不具备隔离功能),2P, 3P, 3P+N(N 极常通, 不具备隔离功能),4P;																
主检: 邵吉福 日期: 2016.02.24																
审核: 程彦敏 日期: 2016.02.24																
签发: 曾婧婧 日期: 2016.02.24																
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 33%;">变更内容</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> <tr> <td>见附页</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2014010307740257</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">03601-A-14C0238-S</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">苏州电器科学研究院股份有限公司</td> </tr> </table>		变更内容	变更前	变更后	见附页	见附页	见附页	原证书编号	2014010307740257		原测试报告编号	03601-A-14C0238-S		原检测单位	苏州电器科学研究院股份有限公司	
变更内容	变更前	变更后														
见附页	见附页	见附页														
原证书编号	2014010307740257															
原测试报告编号	03601-A-14C0238-S															
原检测单位	苏州电器科学研究院股份有限公司															