



变更确认表

CQC/18 流程 0101.03

变更申请号: A2010CCC0206-969304

申请人: 浙江天正电气股份有限公司

原证书号: 2004010206122552

产品名称: 金属配电箱(箱体)

型号: PZ30-04、PZ30-06、PZ30-08、PZ30-10、PZ30-12、PZ30-15、PZ30-18、PZ30-20、PZ30-24、PZ30-30、PZ30-36、PZ30-45 IP30

变更内容: 1. 更新产品认证标准版本

2. 变更材料供应商;

3. 对送检样品 PZ30-12 IP30 按 GB17466.24-2008 标准进行了第 8 章标志、第 10 章防触电保护、第 11 章接地措施、第 12 章结构、第 13 章耐老化、防固体异物进入和防有害进水、第 15 章机械强度、第 16 章耐热、第 18 章绝缘材料的耐非正常热和耐燃、第 20 章耐腐蚀、第 101 章验证最大功耗容量等项目的检验,对其余型号进行了第 8 章标志项目的检验,所检项目均合格,详见安全报告 005-CG2010-14198-S。

变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 更新产品认证标准版本	GB17466-1998	GB17466.1-2008 GB17466.24-2008
2. 变更材料供应商	外壳: 乐清市浩宇电器厂 冷轧钢板 0.8mm 面板: 乐清市浩宇电器厂 冷轧钢板 0.8mm 铜排: 乐清市明信电器厂 铜条 δ 2.0mmH52 导轨: 乐清市浩宇电器厂 冷轧钢板 0.8mm 观察窗盖: 乐清市正大塑料厂 有机玻璃 1.8mm	外壳: 乐清市浩宇电器厂 冷轧钢板 面板: 乐清市浩宇电器厂 冷轧钢板 铜端子: 乐清市浩宇电器厂 黄铜 导轨: 乐清市浩宇电器厂 冷轧钢板 端子支架: 乐清市正大塑料厂 聚碳酸酯 观察窗盖: 乐清市正大塑料厂 有机玻璃
EMC 试验	无	无

变更结论: 同意以上变更。

上报单位负责人批准(签字): 刘波

日期: 2010.11.4

广州威凯检测技术研究院
(原广州家用电器检测所)

2010 年 11 月 4 日
检验专用章



2007002171A



检测
CNAS L0095

国家强制性产品认证 (CCC)

试验报告

申请编号: A2010CCC0206-969304

产品名称: 金属配电箱 (箱体)

型号: PZ30-04、PZ30-06、PZ30-08、PZ30-10、PZ30-12、
PZ30-15、PZ30-18、PZ30-20、PZ30-24、PZ30-30、
PZ30-36、PZ30-45 IP30

检测机构: 广州威凯检测技术研究院 (原广州日用电器检测所)





安全型式试验报告

样品名称: 金属配电箱(箱体)

型号规格: PZ30-12 IP30

商 标: /

样品数量: 6只

样品来源: 送样

样品状况: 完好

样品生产序号: 无

收样日期: 2010.08.06

完成日期: 2010.11.02

申 请 人: 浙江天正电气股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

制 造 商: 浙江天正电气股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生 产 厂: 浙江天正电气股份有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

试验依据标准:

GB 17466.1-2008《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分: 通用要求》

GB 17466.24-2008《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第24部分: 住宅保护装置和类似电源功耗装置的外壳的特殊要求》

试验结论:

合格。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

本报告覆盖金属配电箱(箱体)PZ30-04、PZ30-06、PZ30-08、PZ30-10、PZ30-15、PZ30-18、PZ30-20、PZ30-24、PZ30-30、PZ30-36、PZ30-45 IP30。

主检: 王简军 签名: 王简军 日期: 2010.11.3

审核: 蒙智强 签名: 蒙智强 日期: 2010.11.4

签发: 刘 波 签名: 刘波 日期: 2010.11.4

广州威凯检测技术研究院
(原广州日用电器检测所)

2010年11月4日 检验专用章

备注

1. 本报告是证书编号为2004010206122552金属配电箱(箱体)产品的变更确认报告。
2. 覆盖样品各送样3只。