



2009002878Z



检测
CNAS L1020



(2009)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2010CCC0308-983312

(任务编号)


产品名称: 螺旋式熔断器

型号: RL1-15

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2010CCC0308-983312 (任务编号) 样品名称: 螺旋式熔断器 型号规格: RL1-15 样品数量: 支持件: 14 台, 熔体: 65 台 样品生产序号: / 收样日期: 2010-11-25 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	申请人: 浙江天正电气股份有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 制造商: 浙江天正电气股份有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产厂: 浙江天正电气股份有限公司 生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
试验依据标准: GB 13539.3-2008 《低压熔断器 第 3 部分: 非熟练人员使用的熔断器的补充要求 (主要用于家用和类似用途的熔断器) 标准化熔断器系统示例 A 至 F》	
试验结论: 安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RL1-15 熔断体的额定电压 Un: AC380V; 熔断体的额定电流 In: 2A,4A,5A,6A,8A,10A,15A; 额定分断能力 I1: 50kA; 分断范围和使用类别: gG; 熔断体支持件的额定电压 Un: AC380V; 熔断体支持件的额定电流 In: 15A; 极数: 1P; 峰值耐受电流: 50kA.	
主检: 杨 雷 签名:  日期: 2011-01-26	
审核: 王 炜 签名:  日期: 2011-01-26	
签发: 胡德霖 签名:  日期: 2011-01-26	
备注	1. 产品认证变更申请书上该认证产品所依据的标准变更为: GB13539.3-2008; 总转配图变更为: 2TZP.214.004; 安全件变更为: 见本报告第 6 页; 额定电流变更为: 2A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 15A; 变更前该认证产品所依据的标准为: GB13539.1-2002, GB13539.3-1999; 总装配图为: 2TZP.011.571; 安全件为: 见 C-040-07C0507-S 第 6 页; 额定电流为: 2A, 4A, 5A, 6A, 10A, 15A; 2. 原 3C 认可报告编号: C-040-07C0507-S; 3. 出具试验报告的检测机构: 苏州电器科学研究所有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2002010308024992; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效.