



2013110161Z



检测
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2015CCC0301-2165963

产品名称: 低压电缆分支箱

型 号: TGDFX

检测机构: 浙江省质量检测科学研究院
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0301-2165963	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司
样品名称: 低压电缆分支箱	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
型 号: TGDFX	生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司
商 标: /	生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
样品数量: 1台	生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司
样品来源: 试制产品送样	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇后街工业区
样品生产序号: 15106099	
收样日期: 2015-10-16	
完成日期: 2015-10-19	

试验依据标准:



GB 7251.5-2008《低压成套开关设备和控制设备 第 5 部分: 对公用电网动力配电成套设备的特殊要求》

试验结论:

安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGDFX

主母线: $I_n=630A \sim 100A$, $I_{cw}=15kA$; $U_e=400V$, $U_i=690V$; 50Hz; IP44.主检: 庞 佳 签名:  日期: 2015-10-22审核: 张华君 签名:  日期: 2015-10-22签发: 张 正 签名:  日期: 2015-10-22

(检测机构名称, 盖章)

2015年10月22日

备注

	变更前	变更后
额定电压变更	$U_e: 380V$	$U_e: 400V$
额定绝缘电压变更	$U_i: 660V$	$U_i: 690V$
额定冲击耐受电压变更	/	$U_{imp}: 8kV$
防护等级变更	IP34D	IP44
电气间隙、爬电距离参数变更	电气间隙: $\geq 8.0mm$ 爬电距离: $\geq 12.5mm$	电气间隙: $> 10.0mm$ 爬电距离: $> 12.5mm$
过电压类别	III 类	IV 类
出线回路数	5 路	2 路
额定分散系数	0.8	0.9
触电保护类别	I 类	II 类
箱体尺寸变更	见报告 02401-150019314039 第 5 页	见报告 02401-150019313038 第 5 页
安全件变更	见报告 02401-150019314039 第 6 页	见报告 02401-150019313038 第 6 页
原 CCC 证书编号	2015010301759381	
原安全型式试验报告编号	02401-150019314039	
原检测机构	浙江省质量检测科学研究院 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效	

送试样品: $I_n=630A$, $I_{cw}=15kA$; $U_e=400V$, $U_i=690V$; 50Hz; IP44.