



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0308-2464076


(任务编号)

产品名称: 刀型触头熔断器

型 号: RT0-200

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 刀型触头熔断器 型号: RT0-200 商 标: / 样品数量: 16 熔断体, 7 支持件 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2016-12-21 完成日期: 2017-01-15	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号						
试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RT0-200 熔断体的额定电压 Un: AC400V; 熔断体的额定电流 In: 80A, 100A, 125A, 160A, 200A; 额定分断能力 I1: 50kA; 分断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件的额定电压 Un: AC400V; 额定冲击耐受电压 Uimp: 4kV; 熔断器支持件的额定电流 In: 200A;							
主检: 王 炜 签字:  日期: 2017-02-10							
审核: 陆维导 签字:  日期: 2017-02-10							
签发: 许建林 签名:  日期: 2017-02-10							
备注: 1. 变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> <tr> <td>见附页</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> </table>		序号和名称	变更前	变更后	见附页	见附页	见附页
序号和名称	变更前	变更后					
见附页	见附页	见附页					
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-10C0456-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2002010308025020; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							