



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0308-2464078

(任务编号)

产品名称: 刀型触头熔断器

型 号: RT0-600

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 刀型触头熔断器 型号: RT0-600 商 标: / 样品数量: 9 熔断体,7 支持件 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2016-12-21 完成日期: 2017-01-12	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格


本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT0-600

熔断体的额定电压 Un: AC400V;
 熔断体的额定电流 In: 315A,350A,400A,450A,500A,600A;
 额定分断能力 I1: 50kA;
 分断范围和使用类别: gG;
 熔断器支持件的额定电压 Un: AC400V;
 额定冲击耐受电压 Uimp: 4kV;
 熔断器支持件的额定电流 In: 600A;

主检: 王 炜 签字:  日期: 2017-02-17

审核: 陆维导 签字:  日期: 2017-02-17

签发: 许建林 签字:  日期: 2017-02-17



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页

2. 原 3C 认可报告编号: C-040-10C0454-S;
3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 3C 证书编号: 2004010308130820;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。