



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0308-2474673

产品名称: 圆筒形帽熔断器

型号: RT14-32

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 圆筒形帽熔断器

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

型号: RT14-32

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

样品数量: 底座 6 台, 熔断器 30 台

生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司

样品来源: 送样

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

收样日期: 2017.02.17

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

完成日期: 2017.03.15

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT14-32; 熔断体的额定电压 U_n : AC400V; 熔断器体的额定电流 I_n : 2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、32A; 熔断体的额定分断能力 I_l : 100kA; 分断范围和使用类别: gG; 熔断体支持件的额定电压 U_n : AC400V; 额定电流 I_n : 32A; 1P; 峰值耐受电流: I_{cw} : 100kA

签发人: 楼云生

签名: 楼云生

签发日期: 2017.03.15

备注:

该申请为变更申请, 具体变更见 P5(变更前后一览表):

原 CCC 证书编号	2002010308025033
原安全型式试验报告编号	C-040-08C0149-S
原变更报告编号 (如有)	C-040-10C0013-S
原检测机构	苏州电器科学研究所有限公司

根据以上变更确定相对应试验项目, 本报告需与原报告(报告编号: C-040-10C0013-S、C-040-08C0149-S)一起合并使用方有效。




报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC170268
首页	√	1	C-14201-DC170268
报告组成	√	1	C-14201-DC170268
安全型式试验报告	√	22	C-14201-DC170268
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2016CCC0308-2474673 样品名称: 圆筒形帽熔断器 型号规格: RT14-32 商标: / 样品数量: 底座 6 台, 熔断器 30 台 样品生产序号: / 收样日期: 2017.02.17 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验依据标准: GB/T 13539.2-2015 《低压熔断器 第 2 部分: 专职人员使用的熔断器的补充要求 (主要用于工业的熔断器) 标准化熔断器系统示例 A 至 K》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RT14-32; 熔断体的额定电压 Un: AC400V; 熔断器体的额定电流 In: 2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、32A; 熔断体的额定分断能力 I1: 100kA; 分断范围和使用类别: gG; 熔断体支持件的额定电压 Un: AC400V; 额定电流 In: 32A; 1P; 峰值耐受电流: Icw: 100kA	
主检: 徐 亮 签名:  日期: 2017.03.15	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2017 年 03 月 15 日
审核: 孙荣林 签名:  日期: 2017.03.15	
签发: 楼云生 签名:  日期: 2017.03.15	
备注: 试品编号: 底座 #1~#6; 熔断器 #7~#36	