



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0308-2649185
(任务编号)

产品名称: 刀型触头熔断器

型 号: RT16(Z)-(A)1

检测机构: 上海电器设备检测所



产品名称: 刀型触头熔断器 型号: RT16(Z)-(A)1 商 标: / 样品数量: 24 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-07-18 完成日期: 2017-08-01	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT16(Z)-(A)1

熔断体:

Un:AC500/690V,DC440V

In:80A,100A,125A,160A,200A,224A,250A

额定分断能力:120kA/500V,50kA/690V,100kA/DC440V

分断范围和使用类别:gG

熔断器支持件:

Un:AC690V,DC440V

In:250A

峰值耐受电流:120kA/500V,50kA/690V,100kA/DC440V

1P

主检: 庄晓丽 日期: 2017.8.25

审核: 庄晓丽 日期: 2017.8.25

签发: 魏秋媛 日期: 2017.8.25



备注:

变更项目	变更前	变更后
熔断器支持件额定电压变更	AC500/690V,DC440V	AC690V,DC440V
产品型号及名称增加	RT16-1,RT16Z-1	RT16(Z)-(A)1
是否具有撞击器	否	是
装配图编号、尺寸图编号增加	5TZP.022.016、5TZP.594.009 5TZP.594.009	5TZP.022.016、5TZP.022.3004 5TZP.594.009、5TZP.594.3010 5TZP.594.009、5TZP.594.3010
原证书编号	2002010308025026	
原测试报告编号	00901-A2016CCC0308-2464071	
原检测单位	上海电器设备检测所	