



151300110071



(2015)国认监验字(09)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0301-2323381  
(任务编号)

产品名称: 电能计量箱

型号: TG-SX

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



# 安全型式试验报告

申请编号: A2016CCC0301-2323381

(任务编号)

样品名称: 电能计量箱

型 号: TG-SX

样品数量: 3 台

样品生产序号: 1001042016、

1002042016、1003042016

收样日期: 2016-05-31

完成日期: 2016-06-07

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

试验依据标准: GB7251.3-2006 《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备 - 配电板的特殊要求》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: TG-SX

额定工作电压 ( $U_e$ ): 400V/230V

额定绝缘电压 ( $U_i$ ): 690V


主母线额定电流 ( $I_n$ ): 250A~16A


主母线额定短时耐受电流 ( $I_{cw}$ ): 10kA

防护等级: IP44—操作面 IP20C

频率: 50Hz

主检: 张业真 签名:  日期: 2016-06-07

审核: 陈秀英 签名:  日期: 2016-06-07

签发: 郑立新 签名:  日期: 2016-06-07



备  
注

无。