



2009001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证(CCC) 试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

申请编号: A2009CCC0305-833651

产品名称: 开启式刀开关

型 号: HD13-1500/30, HD13-1500/31,
HD13-1500/40, HD13-1500/41,
HD13BX-1500/30, HD13BX-1500/31,
HD13BX-1500/40, HD13BX-1500/41

检测机构: 上海电器设备检测所



安全与电磁兼容型式试验报告

样品名称: 开启式刀开关
型号规格: HD13-1500/30,HD13-1500/31,HD13-1500/40,HD13-1500/41,HD13BX-1500/30,HD13BX-1500/31,HD13BX-1500/40,HD13BX-1500/41
商 标: 天正 **TENGEN**
样品数量: 2 台
样品来源: 工厂送样
样品状况: 良好
样品生产序号: /
收样日期: 2010-05-18
完成日期: 2010-06-07

申请人: 浙江天正电气股份有限公司
申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

制造商: 浙江天正电气股份有限公司
制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产厂: 浙江天正电气股份有限公司
生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

试验依据标准:GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第3部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HD13-1500/30,HD13-1500/31,HD13-1500/40,HD13-1500/41,HD13BX-1500/30,HD13BX-1500/31,HD13BX-1500/40,HD13BX-1500/41

Ui: 660V;

Ith: 1500A;


Ue: AC380V;


Ie: 1500A;

额定短时耐受电流(Icw): 30kA/1s;

使用类别: AC-20A;

极数: 3P,4P

主检: 张 磊 签名:  日期: 2010.6.24

审核: 魏庆媛 签名:  日期: 2010.6.24

签发: 朱 刚 签名:  日期: 2010.6.24



备注

变更情况	变更前	变更后
原证书编号	2002010305025061	见附页
原测试报告编号	C-040-07B1786-S	见附页
原检测单位	苏州电器科学研究所有限公司	