



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2016CCC0308-2469891
(任务编号)

产品名称: 熔断器支持件

型 号: RT16-00/3P

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 熔断器支持件 型 号: RT16-00/3P 商 标: / 样品数量: 11 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-01-06 完成日期: 2017-01-25	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RT16-00/3P 熔断器支持件的额定电压 Un: AC500V/690V; 熔断器支持件的额定电流 In: 160A; 熔断器支持件的额定冲击耐受电压 Uimp: 6kV; 熔断器支持件的极数:3P;	
主检: 王 炜 签字:  日期: 2017-02-15	
审核: 姚惠芳 签字:  日期: 2017-02-15	
签发: 许建林 签字:  日期: 2017-02-15	
备注: 1.变更情况: 见附件 1; 2.原 3C 认可报告编号: 03601-A-14C0230-S; 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 3C 证书编号: 2014010308744728; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	