



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:


申请编号: A2016CCC0302-2468473
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离器

型 号: RT18-PV

检测机构: 上海电器设备检测所



产品名称: 熔断器式隔离器 型 号: RT18-PV 商 标: / 样品数量: 24 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2016-12-02 完成日期: 2016-12-23		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳 乐路 332 号	
试验结论: 依据 GB14048.3-2008 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: RT18-PV 额定绝缘电压(Ui): 1000V; 额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV 约定发热电流(Ith): 20A; 额定工作电压(Ue): DC1000V 额定工作电流(Ie): 2A,4A,6A,8A,10A,12A,15A,16A,20A; 额定限制短路电流(Iq): 20kA; 使用类别: DC-20B; 外壳防护等级: IP20  直流接线示意图: + -			
主检: 蔡清 日期: 2017.1.10			
审核: 何吉福 日期: 2017.1.10			
签发: 魏秋媛 日期: 2017.1.10			
备注: 无			