



151300110071



2015闽质监字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0302-2330250
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型号: HR6-400/3

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 熔断器式隔离开关 型 号: HR6-400/30 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 送样 收样日期: 2016-05-30 完成日期: 2016-07-14	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
试验结论: 依据 GB 14048.3-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HR6-400/3□; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ie=Ith: 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 350A, 400A; Ue: AC380V/400V/415V, 660V/690V; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B(380V/400V/415V), AC-22B(660V/690V); 3P 配用的辅助触头: JW2-11; 1NO1NC; Ui: 220V; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 220V/0.5A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.1A	
主检: 杨志林	日期: 2016-07-14
审核: 何仁厚	日期: 2016-07-21
签发: 郭明	日期: 2016-07-22
备注: 1.变更情况: (见附页) 2.原 3C 认可报告编号: C-027-11DQ032、02501-15DQ777; 3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2011010302470778; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。  福建省产品质量检验研究院 2016 年 7 月 22 日	