



2014001380A



检测
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2015CCC0304-2111360
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: TGC2-09,TGC2-12

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: TGC2-09,TGC2-12 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2015-08-21 完成日期: 2015-08-29	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB14048.4-2010 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGC2-09,TGC2-12 Ui:660V;lth:20A; 使用类别:AC-3,AC-4;极数:3P; TGC2-09:AC-3: Ue/ Ie:AC220V/9A,AC380V/9A,AC660V/6.6A; AC-4: Ue/ Ie:AC220V/3.5A,AC380V/3.5A,AC660V/1.5A; TGC2-12:AC-3: Ue/ Ie:AC220V/12A,AC380V/12A,AC660V/8.9A; AC-4: Ue/ Ie:AC220V/5A,AC380V/5A,AC660V/2A; Us: AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V; 辅助电路:lth:10A; 触头种类和对数:1NO ,1NC; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A; 外壳防护等级: IP20	
主检: 戴维强 签名:  日期: 2015-09-19	 (检测机构名称: 盖章) 2015 年 9 月 9 日
审核: 闫明显 签名:  日期: 2015-09-19	
签发: 鲍 幸 签名:  日期: 2015-09-19	
备 注: 1. 产品认证变更申请书上该产品的盖板变更为: 透明防尘罩、黑色防尘罩; 变更前该认证产品的盖板为: 透明防尘罩; 2. 原 CCC 认可报告编号: 03601-A-14B0065-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CCC 证书编号: 2009010304378329; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	