



国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2012CCC0304-1364272
(任务编号)



产品名称: 交流接触器

型 号: CJX8-250

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0304-1364272 (任务编号) 样品名称: 交流接触器 型号规格: CJX8-250 样品数量: 14 样品生产序号: / 收样日期: 2012-07-26 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区	
试验依据标准: GB14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器) 》			
试验结论: 合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX8-250 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 250A(AC220V、AC380V)、170A(AC660V) (AC-3); Ie: 110A(AC220V、AC380V)、62A(AC660V) (AC-4); Ui: AC660V; Ith: 330A; Uimp: 8kV; Us: AC220V、AC380V; 极数: 3P; 使用类别: AC-3、AC-4; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V; Ie: 0.95A; Ui: AC660V; Ith: 10A; Uimp: 8kV			
主检: 高云燕 签名:  日期: 2012.08.28		 浙江省机电产品质量检测所 2012年08月29日	
审核: 袁科锋 签名:  日期: 2012.08.28			
签发: 杜 量 签名:  日期: 2012.08.29			
备注	见附表 1		