



国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2012CCC0304-1364280
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX8-105

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0304-1364280

(任务编号)

样品名称: 交流接触器

型号规格: CJX8-105

样品数量: 15

样品生产序号: /

收样日期: 2012-07-26

样品来源: 企业送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

试验依据标准: GB14048.4-2010

《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX8-105 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 105A(AC220V、AC380V)、82A(AC660V) (AC-3); Ie: 54A(AC220V、AC380V)、27A(AC660V) (AC-4); Ui: AC660V; Ith: 170A; Uimp: 8kV; Us: AC110V、AC220V、AC380V; 极数: 3P; 使用类别: AC-3、AC-4; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V; Ie: 0.95A; Ui: AC660V; Ith: 10A; Uimp: 8kV

主检: 高云燕

签名:

高云燕

日期: 2012.08.27

审核: 袁科锋

签名:

袁科锋

日期: 2012.08.27

签发: 杜量

签名:

杜量

日期: 2012.08.28



见附表 1

备注