



2012002878Z



检测
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2013CCC0304-1678830


(任务编号)

产品名称: 辅助触头组

型号: F3-11, F3-02, F3-20, F3-22, F3-31, F3-13,
F3-40, F3-04

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



产品名称: 辅助触头组 型号: F3-11,F3-02 F3-20,F3-22 F3-31,F3-13 F3-40,F3-04 数量: 17 台 取样日期: 2013-11-06 完成日期: 2013-11-21 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: F3-11,F3-02,F3-20,F3-22,F3-31,F3-13,F3-40,F3-04 Ue:690V; AC-15:Ue/Ie:120V/6A,240V/3A,380V/1.9A,480V/1.5A,500V/1.4A,600V/1.2A; DC-13:Ue/Ie:24V/1.5A,48V/0.75A,120V/0.55A,240V/0.27A,480V/0.15A,600V/0.1A; Ith:10A; 外壳防护等级:IP20.	
签发人: 鲍 幸 签名:  签发日期: 2013-12-02	
备注	F3-22: #02-#12 F3-04: #01 F3-40: #13#14

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-13B3033-S
首页	√	1	03601-A-13B3033-S
报告的组成	√	1	03601-A-13B3033-S
安全型式试验报告	√	58	03601-A-13B3033-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定:
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2013CCC0304-1678830 (档案编号) 样品名称: 辅助触头组 型号规格: F3-11,F3-02 F3-20,F3-22 F3-31,F3-13 F3-40,F3-04 样品数量: 17 台 样品生产序号: / 收样日期: 2013-11-06 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
--	---

试验依据标准:

GB14048.5-2008《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

试验结论:

合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

F3-11,F3-02,F3-20,F3-22,F3-31,F3-13,F3-40,F3-04

Ue:690V;

AC-15:Ue/Ie:120V/6A,240V/3A,380V/1.9A,480V/1.5A,500V/1.4A,600V/1.2A;

DC-13:Ue/Ie:24V/1.5A,48V/0.75A,120V/0.55A,240V/0.27A,480V/0.15A,
600V/0.1A;

In:10A;

外壳防护等级:IP20.

主检: 陈吉文 签名: 陈吉文 日期: 2013-12-11

审核: 王 琪 签名: 王琪 日期: 2013-12-02

签发: 鲍 幸 签名: 鲍幸 日期: 2013-12-02



备注 F3-22: #02-#12
F3-04: #01
F3-40: #13#14