



中国认可
国际互认
检测
TESTING

CQC 标志认证 试验报告

☒ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2017CQC012017-304611
(任务编号)

产品名称: 电能表外置断路器

型 号: TGB2D-80RH; TGB2D-80RN

TGBG-80RH; TGBG-80RN

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 电能表外置断路器 型号: TGB2D-80RN TGB2D-80RH TGBG-80RN TGBG-80RH 数量: 143 台 收样日期: 2017-02-27 完成日期: 2017-07-31 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB2D-80RH; TGB2D-80RN; TGBG-80RH; TGBG-80RN; Ue: AC230V (1P+N、2P)、400V (3P+N、4P); In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A; Ui: 500V; Uimp: 6kV; 瞬时脱扣类型: C 型; TGB2D-80RH、TGBG-80RH: Ics=7.5kA、Icn=10kA; TGB2D-80RN、TGBG-80RN: Ics=Icn: 6kA; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭)、2P (带两个保护极)、3P+N (带三个保护极, N 极可开闭)、4P (带四个保护极); 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制电平电压: AC 220V	
签发人: 杜量 签名:  签发日期: 2017-08-04	
备注:	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C170209
首页	√	1	C-06801-1C170209
报告组成	√	1	C-06801-1C170209
安全型式试验报告	√	374	C-06801-1C170209-S
电磁兼容型式试验报告	√	9	C-06801-1C170209-E
封底	√	1	C-06801-1C170209



本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2017CQC012017-304611 样品名称: 电能表外置断路器 型号规格: TGB2D-80RN TGB2D-80RH TGBG-80RH TGBG-80RN 数 量: 143 台 样品生产序号: / 收样日期: 2017-02-27 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2005、CQC 1121-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB2D-80RH; TGB2D-80RN; TGBG-80RH; TGBG-80RN; Ue: AC230V (1P+N、2P)、400V (3P+N、4P); In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A; Ui: 500V; Uimp: 6kV; 瞬时脱扣类型: C 型; TGB2D-80RH、TGBG-80RH: Ics=7.5kA、Icn=10kA; TGB2D-80RN、TGBG-80RN: Ics=Icn: 6kA; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭)、2P (带两个保护极)、3P+N (带三个保护极, N 极可开闭)、4P (带四个保护极); 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制电平电压: AC 220V	
主检: 蔡益州签名:  日期: 2017-08-03	 浙江省机电产品质量检测所 2017 年 08 月 04 日
审核: 高云燕签名:  日期: 2017-08-03	
签发: 杜 量签名:  日期: 2017-08-04	
备注:	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图;