



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:



申请编号: A2017CCC0305-2682778
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器(CB级)

型号: TGQ2-630L、TGQ2-630M、TGQ2-630H、
TGQ1-630L、TGQ1-630M、TGQ1-630H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGQ2-630L、 TGQ2-630M 、 TGQ2-630H、 TGQ1-630L、 TGQ1-630M 、 TGQ1-630H 样品来源: 企业送样 样品数量: 3 收样日期: 2017-10-17 完成日期: 2017-11-17	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限 公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市 镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区 中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ2-630L、 TGQ2-630M 、 TGQ2-630H、 TGQ1-630L、 TGQ1-630M 、 TGQ1-630H Ui: 800V; Ue: AC400V; Ie: 400A、500A、630A; Uimp: 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); 使用类别: AC-33iB; L 型: Icn: 50kA; Icm(峰值) : 105kA; M 型: Icn: 65kA; Icm(峰值) : 143kA; H 型: Icn: 100kA; Icm(峰值) : 220kA; 电器级别: CB 级; TSE 型式: ATSE; 3P(L 型), 3P、4P(M 型、H 型)	
主检: 袁萍平 签名:  日期: 2017-11-17	 浙江省机电产品质量检测所 2017 年 11 月 17 日
审核: 袁科锋 签名:  日期: 2017-11-17	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2017-11-17	
备注: 变更信息详见附件表 1	