



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0305-2682293

(任务编号)



产品名称: 自动转换开关电器(CB级)

型号: TGQ2-125L、TGQ2-125M、TGQ2-125H

TGQ1-125L、TGQ1-125M、TGQ1-125H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGQ2-125L、TGQ2-125M、 TGQ2-125H、TGQ1-125L、 TGQ1-125M、TGQ1-125H 样品来源: 企业送样 样品数量: 3 收样日期: 2017-10-17 完成日期: 2017-11-17	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ2-125L、TGQ2-125M、TGQ2-125H、TGQ1-125L、TGQ1-125M、TGQ1-125H U_i: 800V; U_e: AC400V; I_e: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; U_{imp}: 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); 使用类别: AC-33iB; L 型: I_{cn}: 35kA; I_{cm}(峰值): 73.5kA; M 型: I_{cn}: 50kA; I_{cm}(峰值): 105kA; H 型: I_{cn}: 65kA; I_{cm}(峰值): 143kA; 电器级别: CB 级; TSE 型式: ATSE; 3P、4P	
主检: 袁萍平 签名:  日期: 2017-11-17	 浙江省机电产品质量检测所 检验检测专用章 2017 年 11 月 17 日
审核: 袁科锋 签名:  日期: 2017-11-17	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2017-11-17	
备注: 变更信息详见附件表 1	