



2012131046Z



(2012)国认监验字(09)号



检测
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2015CCC0307-2069074
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: TGM2L-100/3N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

检测报告专用章
(2)



产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: TGM2L-100/3N

数 量: 2 台

收样日期: 2015-06-08

完成日期: 2015-06-10

样品来源: 送样

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产者(制造商): 乾龙科技有限公司

生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号

生产企业: 乾龙科技有限公司

生产企业地址: 乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGM2L-100/3N; Ui:690V; Ue:AC380V; In:40A, 60A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics:23kA; Icu:35kA; $I\Delta n$:75mA/150mA/300mA/500mA 分级调节/AC 型; 漏电脱扣器类型:电子式; $I\Delta m$:8.75kA; 使用类别:A; 极数:3P+N(带 3 个保护极, N 极常通)

经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2010010307425211)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

签发人: 郑立新

签名: 

签发日期: 2015-06-11

备注:

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人名称	乾龙科技有限公司	浙江天正电气股份有限公司
委托人地址	乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
型号	QKM1L-100/3N	TGM2L-100/3N
母证书编号	2010010307425211	
母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司、福建省产品质量检验研究院	
说明：本试验报告引用编号为“C-040-10B0653-S、C-02501-13DQ1532”报告，仅修改了委托人名称、地址，02501-15DQ1108 型号命名不同外，其余参数均一致。		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-15DQ1108
首页	√	1	02501-15DQ1108
报告组成	√	1	02501-15DQ1108
安全型式试验报告	√	10	02501-15DQ1108-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02501-15DQ1108

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0307-2069074
(任务编号)

样品名称: 剩余电流动作断路器

型号规格: TGM2L-100/3N

样品数量: 2 台

样品生产序号: /

收样日期: 2015-06-08

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产者(制造商): 乾龙科技有限公司

生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号

生产企业: 乾龙科技有限公司

生产企业地址: 乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号

试验依据标准:


GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》


试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGM2L-100/3N; Ui:690V; Ue:AC380V; In:40A, 60A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics:23kA; Icu:35kA; I Δ n:75mA/150mA/300mA/500mA 分级调节/AC 型; 漏电脱扣器类型:电子式; I Δ m:8.75kA; 使用类别:A; 极数:3P+N(带 3 个保护极, N 极常通)

经本单位对本次送样样品的核查,本次送样样品与原获证(2010010307425211)产品,产品描述一致、内部结构一致。

主检: 胡晓芳 签名:  日期: 2015-06-10

审核: 伍仁库 签名:  日期: 2015-06-11

签发: 郑立新 签名:  日期: 2015-06-11

备注

无。


福建省产品质量检验研究院
2015 年 6 月 11 日