



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果



申请编号: A2017CCC0307-2589521

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: TGM2L-400/3N、TGM2L-400H/3N

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2017CCC0307-2589521 样品名称: 剩余电流动作断路器 型号规格: TGM2L-400/3N TGM2L-400H/3N 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2017-05-15 完成日期: 2017-05-16	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 乾龙科技有限公司 生产者地址: 乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号 生 产 企 业: 乾龙科技有限公司 生产企业地址: 乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号	
试验依据标准: 原获证(母证书号: 2010010307425210) 产品依据 GB/T14048.2-2008 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(母证书号: 2010010307425210) 产品的描述、内部结构一致。		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM2L-400/3N、TGM2L-400H/3N Ue: AC380V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; In: 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; TGM2L-400/3N: Ics: 40kA; Icu: 65kA; IΔm: 16.5kA; TGM2L-400H/3N: Ics: 55kA; Icu: 85kA; IΔm: 21.5kA; IΔn: 100mA/200mA/300mA/500mA 分级调节/AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; 使用类别: A 类; 极数: 3P+N(带 3 个保护极, N 极常通); 产品不具有隔离功能;		
主检: 陆林林 签名:  日期: 2017-05-16		
审核: 姚 波 签名:  日期: 2017-05-16		
签发: 王国忠 签名:  日期: 2017-05-16		
备注: 利用已获证书结果申请人与母证书的信息:		
利用已获证书结果认证	母证书	利用已获证书结果申请
申请人名称	乾龙科技有限公司	浙江天正电气股份有限公司
申请人地址	乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型号	QKM1L-400/3N、QKM1L-400H/3N	TGM2L-400/3N、TGM2L-400H/3N
原 3C 报告编号	C-040-10B0652-S、C-02501-13DQ1534-S、02401-160119721055-S	
原 3C 报告检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司、福建省产品质量检验研究院、 浙江方圆检测集团股份有限公司	
母证书编号	2010010307425210	
说明: 本试验报告引用编号为“C-040-10B0652-S、C-02501-13DQ1534-S、02401-160119721055-S”的报告, 仅修改了申请人名称、地址, 与“C-040-10B0652-S、C-02501-13DQ1534-S、02401-160119721055-S”除产品型号外, 其余内部结构、参数均一致。		