



161100110161



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果



申请编号: A2017CCC0307-2565386

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: TGM2LZ-630S/3N、TGM2LZ-630Y/3N
TGM2LZ-630SM/3N、TGM2LZ-630YM/3N
TGM2LZ-630S/3ND、TGM2LZ-630Y/3ND
TGM2LZ-630SM/3ND、TGM2LZ-630YM/3ND

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2017CCC0307-2565386 样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: TGM2LZ-630S/3N、TGM2LZ-630Y/3N TGM2LZ-630SM/3N、TGM2LZ-630YM/3N TGM2LZ-630S/3ND、TGM2LZ-630Y/3ND TGM2LZ-630SM/3ND、TGM2LZ-630YM/3ND 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2017-04-07 完成日期: 2017-04-10	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 乾龙科技有限公司 生产者地址: 乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号 生 产 企 业: 乾龙科技有限公司 生产企业地址: 乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号
试验结论: 原获证(母证书号: 2016010307838708)产品依据 GB 14048.2-2008 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(母证书号: 2016010307838708)产品的描述、内部结构一致。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM2LZ-630S/3N、TGM2LZ-630Y/3N、TGM2LZ-630SM/3N、TGM2LZ-630YM/3N TGM2LZ-630S/3ND、TGM2LZ-630Y/3ND、TGM2LZ-630SM/3ND、TGM2LZ-630YM/3ND Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 630A(260A ~ 630A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; TGM2LZ-630S/3N、TGM2LZ-630Y/3N、TGM2LZ-630S/3ND、TGM2LZ-630Y/3ND: Ics: 45kA; Icu: 65kA; I Δ m: 16.5kA; Icw: 6.3kA/1s; TGM2LZ-630SM/3N、TGM2LZ-630YM/3N、TGM2LZ-630SM/3ND、TGM2LZ-630YM/3ND: Ics: 55kA; Icu: 85kA; I Δ m: 21.5kA; Icw: 6.3kA/1s; I Δ n: 50mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/800mA 分级调节/AC 型; 延时型; 漏电脱扣器类型: 电子式; 使用类别: A 类; 极数: 3P+N(带 3 个保护极, N 极常通); 产品不具有隔离功能;	
主检: 徐胜杰 签名:  日期: 2017-04-10	 (检测机构名称、盖章) 2017 年 04 月 10 日
审核: 陆林林 签名:  日期: 2017-04-10	
签发: 王国忠 签名:  日期: 2017-04-10	
备注: 利用已获证书结果申请人与母证书的信息详见附页	