



2012002878Z



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: A2012CCC0307-1355051

(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: THM3L-100/3N

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: THM3L-100/3N 数 量: 2 台 收样日期: 2012-07-12 完成日期: / 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江乾龙科技有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇腾飞路 30 号(浙江华洋电器有限公司内) 生产企业: 浙江乾龙科技有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇腾飞路 30 号(浙江华洋电器有限公司内)
---	---

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

THM3L-100/3N	QKM1L-100/3N
Ui: 690V; Ue: AC380V;	Ui: 690V; Ue: AC380V;
In: 40A,60A,80A,100A;	In: 40A,60A,80A,100A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;	过电流脱扣器类型: 热磁式;
Ics: 15kA; Icu: 30kA;	Ics: 15kA; Icu: 30kA;
I Δ n: 75mA/150mA/300mA/500mA(可调);	I Δ n: 75mA/150mA/300mA/500mA(可调);
剩余电流脱扣器的类型: 电子式;	剩余电流脱扣器的类型: 电子式;
额定剩余动作类型: AC 型;	额定剩余动作类型: AC 型;
I Δ m: 7.5kA;	I Δ m: 7.5kA;
使用类别: A 类;	使用类别: A 类;
3P+N	3P+N

经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2010010307425211)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

签发人: 胡德霖

签名: 胡德霖

签发日期: 2012-07-26

备注

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人名称	浙江乾龙科技有限公司	浙江天正电气股份有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇腾飞路 30 号 (浙江华洋电器有限公司内)	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
型号	QKM1L-100/3N	THM3L-100/3N
母证书编号	2010010307425211	
母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
说明: 本试验报告引用编号为“C-040-10B0653-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。		