



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2017CCC0305-2749594

(任务编号)

产品名称: 辅助开关

型 号: F-W2

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 辅助开关 型 号: F-W2 商 标: TENGEN 样品数量: 13 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-11-17 完成日期: 2017-12-07	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 332 号
试验结论: 依据 GB/T14048.5-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: F-W2 Ui: 690V; Ith: 6A; AC-15:Ue/Ie: AC230V/1.5A,AC400V/0.9A; DC-13:Ue/Ie: DC110V/0.55A,DC220V/0.27A;	
主检: 蔡清 日期: 2017.12.11	
审核: 邵吉福 日期: 2017.12.11	
签发: 魏秋媛 日期: 2017.12.11	
备注: 无	