



151300110071



(2015) 国认监验字 (09) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


☐ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☒ 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2015CCC0307-2222365
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM1-125C

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TGM1-125C 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 送样 收样日期: 2015-12-25 完成日期: 2016-03-07	委托人: 天正集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
--	---

试验结论:

原获证(2015010307825861)产品依据 GB14048.2-2008 标准检验合格,经本单位对本次送样样品的核查,本次送样品与原获证(2015010307825861)除型号命名不同外,产品描述、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGM1-125C; Uimp:8kV; Ui:800V; Ue:AC400V/415V; In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式; lcs:15kA, lcu:25kA; 脱扣级别:10(仅适用于电动机保护型); 使用类别:A; 2P、3P、3P+N(A型:3个保护极, N极常通; D型:3个保护极, N极常通带保护)、4P(B型:3个保护极, N极可开闭; C型:4个保护极, N极可开闭); 2P, 3P, 4P:适用于隔离用; 3P+N:不适用于隔离用; 适用频率: 50/60Hz; 配用的辅助触头:1NO1NC; lth:3A, AC-15:380V/0.3A, DC-13:220V/0.15A
 配用的报警触头: 1NO1NC; lth:3A, AC-15:380V/0.3A, DC-13:220V/0.15A

主检: 何仁序 日期: 2016-03-07

审核: 何仁序 日期: 2016-03-08

签发: 郑斌 日期: 2016-03-08



备注:

利用已获证书结果	母证书	利用已获证书结果扩展委托人
委托人名称	浙江天正电气股份有限公司	天正集团有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
型号	TGMD-125	TGM1-125C
母证书编号	2015010307825861	
母证书检测机构	福建省产品质量检验研究院	
说明：本试验报告引用编号为“02501-15DQ160”的报告，仅修改了委托人名称、地址，“02501-15DQ1366”报告除型号命名不同外，其余参数均一致。		