



151300110071



2015国质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2018CCC0304-2798733
(任务编号)




产品名称: 交流接触器

型 号: TeC5-1050, TeC5-1300

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

检测报告专用章
(2)



样品名称: 交流接触器 型号: TeC5-1300 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-02-05 完成日期: 2018-03-13	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江兆正机电有限公司 生产者地址: 浙江省永嘉县乌牛镇东蒙工业区 生产企业: 浙江兆正机电有限公司 生产企业地址: 浙江省永嘉县乌牛镇东蒙工业区																					
试验结论: 原获证(2013010304666998)产品依据 GB/T14048.4-2010 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2013010304666998)产品型号, 产品描述、内部结构一致。																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeC5-1050, TeC5-1300; Ith:1050A(TeC5-1050), 1300A(TeC5-1300); Ie:1050A(TeC5-1050), 1300A(TeC5-1300); 使用类别:AC-1; Ui:1000V; Ue:AC690V; Us:AC(220/230)V、(380/400)V/(50/60)Hz; AC110V(50/60)Hz/DC110V; 3P																						
主检: 	日期: 2018-03-13																					
审核: 	日期: 2018-03-14																					
签发: 	日期: 2018-03-14																					
 福建省产品质量检验研究院 2018 年 3 月 14 日																						
备注: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>利用已获证书结果模式</th> <th>母证书</th> <th>利用已获证书结果扩展委托人</th> </tr> <tr> <td>委托人名称</td> <td>浙江兆正机电有限公司</td> <td>浙江天正智能电器有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人地址</td> <td>浙江省永嘉县乌牛镇东蒙工业区</td> <td>浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>ZZC5 1050, ZZC5 1300</td> <td>TeC5-1050, TeC5-1300</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">2013010304666998</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">福建省产品质量检验研究院</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 说明: 本试验报告引用编号为“02501-13DQ283(A2013CCC0304-1695403)”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 02501-18DQ1513 除产品型号不同外, 其余参数均一致。 </td> </tr> </table>		利用已获证书结果模式	母证书	利用已获证书结果扩展委托人	委托人名称	浙江兆正机电有限公司	浙江天正智能电器有限公司	委托人地址	浙江省永嘉县乌牛镇东蒙工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	型号	ZZC5 1050, ZZC5 1300	TeC5-1050, TeC5-1300	母证书编号	2013010304666998		母证书检测机构	福建省产品质量检验研究院		说明: 本试验报告引用编号为“02501-13DQ283(A2013CCC0304-1695403)”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 02501-18DQ1513 除产品型号不同外, 其余参数均一致。		
利用已获证书结果模式	母证书	利用已获证书结果扩展委托人																				
委托人名称	浙江兆正机电有限公司	浙江天正智能电器有限公司																				
委托人地址	浙江省永嘉县乌牛镇东蒙工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号																				
型号	ZZC5 1050, ZZC5 1300	TeC5-1050, TeC5-1300																				
母证书编号	2013010304666998																					
母证书检测机构	福建省产品质量检验研究院																					
说明: 本试验报告引用编号为“02501-13DQ283(A2013CCC0304-1695403)”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 02501-18DQ1513 除产品型号不同外, 其余参数均一致。																						