



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果模式




申请编号: A2018CCC0304-2798730
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: TeC5-3200

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: TeC5-3200 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-02-05 完成日期: 2018-03-13	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江兆正机电有限公司 生产者地址: 浙江省永嘉县乌牛镇东蒙工业区 生产企业: 浙江兆正机电有限公司 生产企业地址: 浙江省永嘉县乌牛镇东蒙工业区																					
试验结论: 原获证(2014010304740460)产品依据 GB/T14048.4-2010 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2014010304740460)产品型号、产品描述、内部结构一致。																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeC5-3200; Ui:1000V; Ith:3200A; 使用类别:AC-1; Ue:AC690V; Ie:3200A; Iq:50kA; Us: AC110V, AC220/230V, AC380/400V (50/60Hz)、DC110V、DC220V; 3P																						
主检: 	日期: 2018-03-13																					
审核: 	日期: 2018-03-14																					
签发: 	日期: 2018-03-14																					
 福建省产品质量检验研究院 2018 年 3 月 14 日																						
备注: <table border="1" data-bbox="227 1601 1419 1960"> <tr> <th>利用已获证书结果模式</th> <th>母证书</th> <th>利用已获证书结果扩展委托人</th> </tr> <tr> <td>委托人名称</td> <td>浙江兆正机电有限公司</td> <td>浙江天正智能电器有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人地址</td> <td>浙江省永嘉县乌牛镇东蒙工业区</td> <td>浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>ZZC5 3200</td> <td>TeC5-3200</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">2014010304740460</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">福建省产品质量检验研究院</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 说明: 本试验报告引用编号为“02501-14DQ314(A2014CCC0304-1809693)”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 02501-18DQ1516 除产品型号不同外, 其余参数均一致。 </td> </tr> </table>		利用已获证书结果模式	母证书	利用已获证书结果扩展委托人	委托人名称	浙江兆正机电有限公司	浙江天正智能电器有限公司	委托人地址	浙江省永嘉县乌牛镇东蒙工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	型号	ZZC5 3200	TeC5-3200	母证书编号	2014010304740460		母证书检测机构	福建省产品质量检验研究院		说明: 本试验报告引用编号为“02501-14DQ314(A2014CCC0304-1809693)”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 02501-18DQ1516 除产品型号不同外, 其余参数均一致。		
利用已获证书结果模式	母证书	利用已获证书结果扩展委托人																				
委托人名称	浙江兆正机电有限公司	浙江天正智能电器有限公司																				
委托人地址	浙江省永嘉县乌牛镇东蒙工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号																				
型号	ZZC5 3200	TeC5-3200																				
母证书编号	2014010304740460																					
母证书检测机构	福建省产品质量检验研究院																					
说明: 本试验报告引用编号为“02501-14DQ314(A2014CCC0304-1809693)”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 02501-18DQ1516 除产品型号不同外, 其余参数均一致。																						