



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0308-2801254
(任务编号)

产品名称: 熔断器底座

型 号: RT18H-PV

检测机构: 上海电器设备检测所



产品名称: 熔断器底座 型号: RT18H-PV 商标: TENGGEN 收样日期: 2018-03-09 完成日期: 2018-03-15 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT18H-PV

Un: DC1500V

In: 32A

1P

额定分断能力:15kA

主检: 衣清	日期: 2018-03-15	
审核: 庄晓丽	日期: 2018-03-15	
签发: 魏秋媛	日期: 2018-03-15	

备注:

变更项目	变更前	变更后
产品型号变更	RT18-PV-1	RT18H-PV
原证书编号	2017010308023281	
原检测报告编号	00901-A2017CCC0308-2594315	
原检测单位	上海电器设备检测所	