



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果模式


申请编号: A2018CCC0307-2853257
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: TeB5LE-40, TeB5LE-40H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 漏电断路器 型 号: TeB5LE-40, TeB5LE-40H 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-04-19 完成日期: /	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号																						
试验结论: 按原获证 (2013010307604894) 产品依据 GB/T16917.1-2014, GB/T16917.22-2008 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证 (2013010307604894) 产品, 产品描述一致、内部结构一致。																							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:																							
TeB5LE-40, TeB5LE-40H Ui:690V;Ue:AC220V/230V/240V; Uimp:4kV; In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A; 瞬时脱扣类型:B 型, C 型,D 型; TeB5LE-40:lcs=Icn=6kA; TeB5LE-40H:lcs=7.5kA, Icn=10kA; IΔn:30mA, 50mA/AC 型; IΔm:2kA;极数:1P+N(一个保护极;N 极可开闭).	TGB3LE-40, TGB3LE-40H Ui:690V;Ue:AC220V/230V/240V; Uimp:4kV; In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A; 瞬时脱扣类型:B 型, C 型,D 型; TGB3LE-40:lcs=Icn=6kA; TGB3LE-40H:lcs=7.5kA, Icn=10kA; IΔn:30mA, 50mA/AC 型; IΔm:2kA;极数:1P+N(一个保护极;N 极可开闭).																						
主检: 鲁建平 签名:  日期: 2018-05-17	 (检测机构名称、盖章) 2018 年 05 月 17 日																						
审核: 尤雪元 签名:  日期: 2018-05-17																							
签发: 许建林 签名:  日期: 2018-05-17																							
备 注	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">利用已获证书结果 模式认证</td> <td style="width: 33%;">母证书</td> <td style="width: 33%;">ODM 申请</td> </tr> <tr> <td>委托人名称</td> <td>浙江天正电气股份有限公司</td> <td>浙江天正智能电器有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人地址</td> <td>浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</td> <td>浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>TGB3LE-40, TGB3LE-40H</td> <td>TeB5LE-40, TeB5LE-40H</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">2013010307604894</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">苏州电器科学研究院股份有限公司</td> </tr> <tr> <td colspan="3">说明: 本试验报告引用编号为“03601-A-18C0014-S”的报告, 仅修改了委托人、生产者的名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。</td> </tr> </table>		利用已获证书结果 模式认证	母证书	ODM 申请	委托人名称	浙江天正电气股份有限公司	浙江天正智能电器有限公司	委托人地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	型号	TGB3LE-40, TGB3LE-40H	TeB5LE-40, TeB5LE-40H	母证书编号	2013010307604894		母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司		说明: 本试验报告引用编号为“03601-A-18C0014-S”的报告, 仅修改了委托人、生产者的名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。		
利用已获证书结果 模式认证	母证书	ODM 申请																					
委托人名称	浙江天正电气股份有限公司	浙江天正智能电器有限公司																					
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号																					
型号	TGB3LE-40, TGB3LE-40H	TeB5LE-40, TeB5LE-40H																					
母证书编号	2013010307604894																						
母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司																						
说明: 本试验报告引用编号为“03601-A-18C0014-S”的报告, 仅修改了委托人、生产者的名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。																							