



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☒ 其他: 利用已获证书结果模式


申请编号: A2017CCC0305-2782907
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器(CB级)

型号: THQ1-125H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



样品名称: 自动转换开关电 器 型 号: 、THQ1-125H 样品来源: 企业送样 样品数量: 2 收样日期: 2018-01-29 完成日期: 2018-01-29	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏 吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心 大道 288 号																					
试验结论: 原获证(2012010305556956)产品依据 GB/T 14048.11-2016 标准检 验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证 (2012010305556956)产品, 产品描述一致、内部结构一致。																						
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: THQ1-125H Ue: AC400V; Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、 80A、100A、125A; Ui: 800V; Uimp: 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); H 型: Icn: 65kA; Icm(峰值): 143kA; 使用类别: AC-33iB; 电器级别: CB 级; TSE 型式: ATSE; 3P、4P																						
主检: 蔡益州 签名:  日期: 2018-01-29	 浙江省机电产品质量检测所 2018 年 01 月 29 日																					
审核: 高云燕 签名:  日期: 2018-01-29																						
签发: 杜 量 签名:  日期: 2018-01-29																						
备注	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ODM 认证</th> <th>母证书</th> <th>ODM 申请</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委托人名称</td> <td>浙江天正电气股份有限公司</td> <td>浙江天正智能电器有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人地址</td> <td>浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</td> <td>浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>TGQ2-125L、TGQ2-125M、TGQ2-125H、 TGQ1-125L、TGQ1-125M、TGQ1-125H</td> <td>THQ1-125H</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">2012010305556956</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">浙江省机电产品质量检测所</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C171240”的报告, 仅修改了委托人名称、地址、产品除 型号命名不同外, 其余参数均一致。本次 ODM 申请仅对 TGQ2-125H 等型号进行认证。 </td> </tr> </tbody> </table>	ODM 认证	母证书	ODM 申请	委托人名称	浙江天正电气股份有限公司	浙江天正智能电器有限公司	委托人地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	型号	TGQ2-125L、TGQ2-125M、TGQ2-125H、 TGQ1-125L、TGQ1-125M、TGQ1-125H	THQ1-125H	母证书编号	2012010305556956		母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所		说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C171240”的报告, 仅修改了委托人名称、地址、产品除 型号命名不同外, 其余参数均一致。本次 ODM 申请仅对 TGQ2-125H 等型号进行认证。		
ODM 认证	母证书	ODM 申请																				
委托人名称	浙江天正电气股份有限公司	浙江天正智能电器有限公司																				
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号																				
型号	TGQ2-125L、TGQ2-125M、TGQ2-125H、 TGQ1-125L、TGQ1-125M、TGQ1-125H	THQ1-125H																				
母证书编号	2012010305556956																					
母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所																					
说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C171240”的报告, 仅修改了委托人名称、地址、产品除 型号命名不同外, 其余参数均一致。本次 ODM 申请仅对 TGQ2-125H 等型号进行认证。																						