161108340162

中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他：利用已获证书结果模式

申请编号：A2017CCC0305-2782905
（任务编号）

产品名称：自动转换开关电器(CB 级)

型　　号：THQ1-400H

浙江省机电产品质量检测所 检验检测专用章 (1)

检测机构：浙江省机电产品质量检测所

样品名称：自动转换开关电器 型　　号： THQ1-400H 样品来源：企业送样 样品数量：2 收样日期：2018-01-29 完成日期：2018-01-29	委托人：浙江天正智能电器有限公司 委托人地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号 生产者(制造商)：浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址:浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

试验结论：原获证(2012010305572188)产品依据 GB/T 14048.11-2016 标准检验合格，经本单位对本次送样样品的核查，本次送样样品与原获证(2012010305572188)产品，产品描述一致、内部结构一致。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

THQ1-400H　Ue：AC400V；Ie：225A、250A、315A、350A、400A；Ui：800V；Uimp：8kV(主回路)、2.5kV(控制回路)；　H 型：Icn：100kA；Icm(峰值) ：220kA；使用类别：AC-33iB；电器级别：CB 级；TSE 型式：ATSE；　3P 、4P(H 型)

主检：蔡益州　签名：蔡益州　日期：2018-01-29	浙江省机电产品质量检测所 检验检测专用章 (1)
审核：高云燕　签名：高云燕　日期：2018-01-29	
签发：杜　量　签名：杜量　日期：2018-01-29	浙江省机电产品质量检测所 2018 年 01 月 29 日

备注

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人名称	浙江天正电气股份有限公司	浙江天正智能电器有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
型号	TGQ2-400L、TGQ2-400M 、TGQ2-400H、TGQ1-400L、TGQ1-400M、TGQ1-400H	TTHQ1-400H
母证书编号	2012010305572188	
母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所	
说明：本试验报告引用编号为“C-06801-1C171238”的报告，仅修改了委托人名称、地址、产品除型号命名不同外，其余参数均一致。本次 ODM 申请仅对 TGQ2-400H 等型号进行认证。		