




170000271614



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0418

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0201-2897734

产品名称: 1、带开关带保护门单相两极带接地暗装插座

2、带保护门单相两极带接地暗装插座

型号: 1、S80-K216/G、S80K216、S80-K116/G、S80K116、

R9-K116、R9-K216 16A250V~

2、S80-316/G、S80-316、R9-316 16A250V~

检测机构: 重庆仕益产品质量检测有限责任公司





变更确认表

CQC/07 流程 0102.03

变更申请号: A2018CCC0201-2897734

申请人: 浙江天正电气股份有限公司

原证书号: 2014010201723155

产品名称: 带开关带保护门单相两极带接地暗装插座; 带保护门单相两极带接地暗装插座

型号: S80-K216/G、S80K216、S80-K116/G、S80K116 16A250V~

R9-K116、R9-K216、S80-316/G、S80-316、R9-316 16A250V~

变更内容: 1、增加产品型号

2、安装架材料变更

3、增加材料供应商

4、接线端子供应商名称变更

5、外观变更

变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1、增加产品型号	带开关带保护门单相两极带接地暗装插座 S80-K216/G、S80K216、S80-K116/G、S80K116 16A250V~ 带保护门单相两极带接地暗装插座 S80-316/G、S80-316 16A250V~	带开关带保护门单相两极带接地暗装插座 S80-K216/G、S80K216、S80-K116/G、S80K116、R9-K116、R9-K216 16A250V~ 带保护门单相两极带接地暗装插座 S80-316/G、S80-316、R9-316 16A250V~
2、安装架材料的变更	铁	塑料
3、增加材料供应商	保护门: 浙江天正智能电器有限公司 底座: 浙江天正智能电器有限公司 插孔面板: 浙江天正智能电器有限公司 面板: 浙江天正智能电器有限公司	保护门: 浙江天正智能电器有限公司 温州聚兴塑化有限公司 中广核俊尔新材料有限公司 底座: 浙江天正智能电器有限公司 中广核俊尔新材料有限公司 插孔面板: 浙江天正智能电器有限公司 中广核俊尔新材料有限公司 面板: 浙江天正智能电器有限公司 中广核俊尔新材料有限公司





变更确认表

CQC/07 流程 0102.03

4、接线端子 供应商名称 变更	乐清市俊宇电器厂	乐清市峻宇电器厂
5、外观变更	圆形按钮	方形按钮、圆形按钮

变更结论：同意以上变更

上报单位负责人批准（签字）：

张友

日期：





重庆仕益产品质量检测有限责任公司

检验检测专用章



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0201-2897734 样品名称: 带开关带保护门单相两极双 用、两极带接地暗装插座 型号规格: R9-K216 16A 250V~ 商 标: / 样品数量: 12 只 样品生产序号: / 收样日期: 2018-05-31 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验依据标准: GB/T 2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第1部分: 通用要求》 GB/T 1002-2008 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》 GB/T 16915.1-2014 《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分: 通用要求》	
试验结论: 合格。	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 本单元覆盖样品带开关带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 R9-K116 16A250V~, 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 R9-K316 16A250V~。	
主检: 夏 亮 签名:  日期: 2018-07-05	
审核: 张 岩 签名:  日期: 2018-07-05	
签发: 张 文 签名:  日期: 2018-07-05	
备注	1、覆盖样品各6只。 2、本报告为证书 2014010201723155 的变更报告, 需与原报告 C-02401-140011310759-S 和 02401-1501102022 配合使用; 3、本报告变更内容: 增加产品型号、安装架材料变更、增加材料供应商、接线端子供应商名 称变更、外观变更。