



2009002878Z



检测
CNAS L1020



(2009)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: A2011CCC0302-1131322
(任务编号)

产品名称: 负荷隔离开关

型 号: GL-1600/3,4, GL-1250/3,4, GL-1000/3,4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0302-1131322 (任务编号) 样品名称: 负荷隔离开关 型号规格: GL-1600/3, 4 GL-1250/3, 4, GL-1000/3, 4 样品数量: 2 台 样品生产序号: / 收样日期: 2011-07-14 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江金莱勒电气有限公司 生产者(制造商)地址: 乐清市白石镇凤凰工业区 生产企业: 浙江金莱勒电气有限公司 生产企业地址: 乐清市白石镇凤凰工业区凤凰南路2号
--	---


试验依据标准:GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第3部分: 开关、隔离器、负荷隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 安全型式试验合格


本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

GL-1600/3, 4, GL-1250/3, 4, GL-1000/3, 4	HGL-1600, HGL-1250, HGL-1000
Ui: 690V; Ith:1600A;	Ui: 690V; Ith:1600A;
Ue: AC380V; Ie:1600A, 1250A, 1000A;	Ue: AC380V; Ie:1600A, 1250A, 1000A;
Icm(峰值): 70kA; Icw: 50kA/1s;	Icm(峰值): 70kA; Icw: 50kA;
使用类别: AC-21B; 极数: 3P, 4P.	使用类别: AC-21B; 极数: 3P, 4P.

经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(2009010302357914)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

主检: 陈吉文 签名:  日期: 2011-09-06

审核: 韦玉响 签名:  日期: 2011-09-06

签发: 胡德霖 签名:  日期: 2011-09-06



备注

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人名称	上海金来勒电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司
委托人地址	上海市奉贤区柘林镇北宅村四组	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
型号	HGL-1600,HGL-1250 HGL-1000	GL-1600/3,4,GL-1250/3,4 GL-1000/3,4
母证书编号	2009010302357914	
母证书检测机构	浙江立德产品技术有限公司	
说明: 本试验报告引用编号为“C-018-DC090432”的报告, 仅修改了委托人名称、地址,除型号命名不同外,其余参数均一致。		