



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2831779

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: TGHRT17-250、TGHRT17-400、
TGHRT17-630

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



<p>样品名称: 熔断器式隔离开关</p> <p>型 号: TGHRT17-250、TGHRT17-400、 TGHRT17-630</p> <p>样品数量: 9 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2018.04.02</p> <p>完成日期: 2018.06.05</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>TGHRT17-250、TGHRT17-400、TGHRT17-630; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 250A、 400A、630A; Ue: AC690V; Ie: 80A、100A、125A、160A、200A、250A; 315A、350A、 400A; 500A、630A; 使用类别: AC-21B; Iq: 50kA; 极数: 3P</p>	
<p>签发人: 楼云生</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2018.06.05</p>	
<p>备注:</p>	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC181474
首页	√	1	C-14201-DC181474
报告组成	√	1	C-14201-DC181474
安全型式试验报告	√	53	C-14201-DC181474
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

