



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:


申请编号: A2018CCC0304-2933559
(任务编号)

产品名称: 空气式延时头

型 号: FY1-T3, FY1-T30, FY1-T180,
FY1-D3, FY1-D30, FY1-D180

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 空气式延时头 型 号: FY1-T3,FY1-T30,FY1-T180, FY1-D3,FY1-D30,FY1-D180 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-07-27 完成日期: 2018-08-03	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: FY1-T3,FY1-T30,FY1-T180, FY1-D3,FY1-D30,FY1-D180 Ui:690V; Uimp:8kV; Ith:10A; AC-15:Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie: DC220V/0.15A; 外壳防护等级: IP20.							
主检: 鲁建平 签名:  日期: 2018-08-23	 (检测机构名称: 盖章) 2018 年 08 月 23 日						
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2018-08-23							
签发: 张 洁 签名:  日期: 2018-08-23							
备注: 1. 变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准换版变更</td> <td>GB/T 14048.5-2008</td> <td>GB/T 14048.5-2017</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准换版变更	GB/T 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
序号和名称	变更前	变更后					
1. 标准换版变更	GB/T 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017					
2. 原 3C 认可报告编号: 03601-A-14B2839-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2015010304759006; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							