



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2928740
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: TGH1N-125、TGHK-125、TGHD-125、
TGHG-125、TGHH-125

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 隔离开关 型 号: TGH1N-125、 TGHK-125、 TGHD-125、 TGHG-125、 TGHH-125 数 量: 7 收样日期: 2018-07-05 完成日期: 2018-07-17 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGH1N-125、TGHK-125、TGHD-125、TGHG-125、TGHH-125 Ue: AC220V/AC230V/AC240V (1P)、AC380V/AC400V/AC415V (2P、3P、4P); Ie: 20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 63A(20A、25A、32A、40A、50A、63A)、125A(80A、100A、125A); Icw: 12Ie/1s; Icm (峰值): 20Ie; 使用类别: AC-22A、AC-21B; 50/60Hz; IP20; 极数: 1P、2P、3P、4P	
主检: 盛刚伟 签名:  日期: 2018-07-23	 浙江省机电产品质量检测所 2018 年 07 月 25 日
审核: 袁科锋 签名:  日期: 2018-07-24	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2018-07-25	
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图 变更信息详见附件表 1	