



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0303-2925561
(任务编号)

产品名称: 接触器式继电器

型 号: TGJ1-40、TGJ1-31、TGJ1-22、TGJ1-13、TGJ1-04

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所





<p>产品名称: 接触器式继电器</p> <p>型 号: TGJ1-40、TGJ1-31、TGJ1-22、TGJ1-13、TGJ1-04</p> <p>数 量: 5</p> <p>收样日期: 2018-07-10</p> <p>完成日期: 2018-07-26</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGJ1-40、TGJ1-31、TGJ1-22、TGJ1-13、TGJ1-04 AC-15: Ue: AC220V; Ie: 1.6A; AC380V; Ie: 0.95A; DC-13: Ue: AC220V; Ie: 0.15A; Ith: 10A; Us: AC24V、36V、48V、110V、220V、380V、400V、415V; Ui: 690V; Uimp: 6kV; IP20;

主检: 傅 炳 签名:  日期: 2018-08-13

审核: 袁科锋 签名:  日期: 2018-08-13

签发: 杜 量 签名:  日期: 2018-08-14



备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图; EMC-E图;

变更信息	变更前	变更后
[12]标准换版	GB/T 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
原 3C 证书编号	2016010303853931	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/ 报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C160106、 C-06801-1C170154
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		