



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证

试验报告


☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2831780

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: TGHRT17-160

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0302-2831780 样品名称: 熔断器式隔离开关 型号规格: TGHRT17-160 样品数量: 9 台 样品生产序号: / 收样日期: 2018.04.02 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGHRT17-160; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC690V; Ith=Ie: 2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A; 使用类别: AC-21B; Iq: 50kA; 极数: 3P	
主检: 徐 亮 签名:  日期: 2018.06.05	 中检质技检验检测科学研究院有限 公司 (检测机构名称、盖章) 2018 年 06 月 05 日 检测专用章
审核: 孙荣林 签名:  日期: 2018.06.05	
签发: 楼云生 签名:  日期: 2018.06.05	
备注	样品编号: #1~#6: TGHRT17-160/3L 160A #7~#8: TGHRT17-160/3FS 160A #9: TGHRT17-160/3FS 2A