



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503



# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2943454

产品名称: 行程开关

型 号: LXW5 - 11□/□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



<p>样品名称: 行程开关</p> <p>型号: LXW5-11□/□</p> <p>样品数量: 11台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2018.09.12</p> <p>完成日期: 2018.10.12</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>LXW5-11□/□; Uimp: 2.5kV; Ui: 380V; Ith: 3A; AC-15: Ue/le: AC380V/0.5A; DC-13: DC220V/0.1A; IP40</p>	
<p>签发人: 楼云生</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2018.10.12</p>	
<p>备注:</p> <p>该申请为变更申请, 具体变更如下:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 标准换版: 变更前: GB/T 14048.5-2008; 变更后: GB/T 14048.5-2017;</li><li>2. 变更项目详见第 6 页;</li><li>3. 原证书编号为: 2002010305025050;</li><li>4. 原报告编号为: C-040-09B4530-S、C-040-07B1654-S (苏州电器科学研究所有限公司);</li></ol> <p>根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。</p>	