



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0303-2970320

产品名称: 中间继电器

型 号: JZ7-44、JZ7-53、JZ7-62、JZ7-71、JZ7-80

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 中间继电器 型 号: JZ7-44、JZ7-53、JZ7-62、 JZ7-71、JZ7-80 样品数量: 16 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018.09.20 完成日期: 2018.10.12	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: JZ7-44、JZ7-53、JZ7-62、JZ7-71、JZ7-80; Uimp: 4kV; Ith: 5A ; Ui: 380V; AC-15: Ue: AC380V; Ie: 0.95A; DC-13: Ue: DC220V; Ie: 0.15A;	
签发人: 楼云生 签名:  签发日期: 2018.10.12	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更如下: 1. 标准换版: 变更前: GB 14048.5-2008; 变更后: GB/T 14048.5-2017; 2. 变更项目详见第 6 页; 3. 原证书编号为: 2002010303025010; 4. 原报告编号为: C-040-11B4592-S、C-040-09B2091-S (苏州电器科学研究院股份有限公司); 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	