



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0304-2933658  
(任务编号)

产品名称: 辅助触头组

型 号: F7-11、02、20、22、31、13、40、04

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称: 辅助触头组                  型号: F7-11                  商标: /                  数量: 1台                  样品来源: 送样                  收样日期: 2018-07-16                  完成日期: 2018-07-31</p>	<p>委托人: 浙江天正智能电器有限公司                  委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号                  生产者: 浙江天正智能电器有限公司                  生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号                  生产企业: 浙江天正智能电器有限公司                  生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 F7-11、02、20、22、31、13、40、04; Uimp:8kV; Ui: 690V;  
 AC-15: Ue/le: 120V/6A, 220V/230V/240V/3A, 380V/1.9A, 480V/1.5A,  
 500V/1.4A, 600V/660V/1.2A; DC-13: Ue/le: 125V/0.55A,  
 220V/250V/0.27A; lth: 10A; 使用类别: AC-15, DC-13

主检: 陈圣杰	日期: 2018-07-31	 福建省产品质量检验研究院 2018年8月10日
审核: [Signature]	日期: 2018-08-09	
签发: [Signature]	日期: 2018-08-10	

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): C-027-09DQ247(A2009CCC0305-835506);  
 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省中心检验所;  
 4.原 3C 证书编号: 2010010304395483;  
 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。