



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:



申请编号: A2018CCC0305-2965359
(任务编号)

产品名称: 液位自动控制器

型 号: TGJY1

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 液位自动控制器 型 号: TGJY1 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-09-17 完成日期: 2018-09-27	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号							
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格								
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGJY1 Ui:380V; Uimp:2.5kV; Ith:5A; AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.5A; DC-13:Ue/Ie:DC24V/0.5A; 外壳防护等级:IP20.								
主检: 鲁建平 签名:  日期: 2018-11-16	 (检测机构名称: 盖章) 2018 年 11 月 16 日							
审核: 陆维导 签名:  日期: 2018-11-16								
签发: 张 洁 签名:  日期: 2018-11-16								
备注:								
1.变更情况:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">序号和名称</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.标准换版</td> <td style="text-align: center;">GB/T14048.5-2008</td> <td style="text-align: center;">GB/T14048.5-2017</td> </tr> </tbody> </table>	序号和名称	变更前	变更后	1.标准换版	GB/T14048.5-2008	GB/T14048.5-2017		
序号和名称	变更前	变更后						
1.标准换版	GB/T14048.5-2008	GB/T14048.5-2017						
2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-16B1478-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2005010305165819 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。								