



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果模式


申请编号: A2018CCC0304-2987157
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: THC2-16, THC2-16/Z
THC2-22, THC2-22/Z

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: THC2-16, THC2-16/Z THC2-22, THC2-22/Z 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-11-15 完成日期: /	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 按原获证 (2002010304024856) 产品依据 GB/T14048.4-2010 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证 (2002010304024856) 产品, 产品描述一致、内部结构一致。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: THC2-16, THC2-16/Z, THC2-22, THC2-22/Z; CjX1-16, CjX1-16/Z, CjX1-22, CjX1-22/Z; Ui: AC660V; Ui: AC660V; CjX1-16, CjX1-16/Z: Ith: 30A; CjX1-16, CjX1-16/Z: Ith: 30A; Ue/Ie: Ue/Ie: AC-3: AC220V/AC380V/16A, AC660V/13.5A; AC-3: AC220V/AC380V/16A, AC660V/13.5A; AC-4: AC220V/AC380V/7.7A, AC660V/3.5A; AC-4: AC220V/AC380V/7.7A, AC660V/3.5A; CjX1-22, CjX1-22/Z: Ith: 30A; CjX1-22, CjX1-22/Z: Ith: 30A; Ue/Ie: Ue/Ie: AC-3: AC220V/AC380V/22A, AC660V/13.5A; AC-3: AC220V/AC380V/22A, AC660V/13.5A; AC-4: AC220V/AC380V/8.5A, AC660V/4A; AC-4: AC220V/AC380V/8.5A, AC660V/4A; AC-3, AC-4; AC-3, AC-4; Us: AC24V, AC36V, AC110V, AC127V, AC220V, AC380V, DC24V, DC48V, DC110V, DC220V; 3P; Us: AC24V, AC36V, AC110V, AC127V, AC220V, AC380V, DC24V, DC48V, DC110V, DC220V; 3P; 配用辅助触头: 2NO+2NC; Ith: 10A; 配用辅助触头: 2NO+2NC; Ith: 10A; AC-15: Ue: AC380V, Ie: 0.26A AC-15: Ue: AC380V, Ie: 0.26A	
主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-21	(检测机构名称、盖章) 
审核: 陆维导 签字:  日期: 2018-11-21	
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-21	
备注: 见附页	