



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2018CCC0305-2965361
(任务编号)

产品名称: 辅助触头组

型 号: F4-11、02、20、22、31、13、40、04
F1-11、02、20、22、31、13、40、04

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 辅助触头组 型 号: F4-11、02、20、22、31、13、40、04 F1-11、02、20、22、31、13、40、04 数 量: 4 收样日期: 2018-08-29 完成日期: 2018-09-03 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: F4-11、02、20、22、31、13、40、04 F1-11、02、20、22、31、13、40、04 Ui: 660V; Ith: 10A; AC-15, Ue: AC380V, Ie: 0.95A; DC-13, Ue: DC220V, Ie: 0.15A; IP20; Uimp: 2.5kV	
主检: 傅 炳 签名:  日期: 2018-09-20	 浙江省机电产品质量检测所 2018年09月21日 (1)
审核: 袁科锋 签名:  日期: 2018-09-20	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2018-09-21	
备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图; EMC-E图;	