



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0305-2989768

产品名称: 刀开关

型 号: HD11-200/28H、HD11-200/38H、

HD11-200/38BH、HD11-200/48H

HD11-200/48BH

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 刀开关 型 号: HD11-200/28H、HD11-200/38H、 HD11-200/38BH、HD11-200/48H、 HD11-200/48BH 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018.09.10 完成日期: 2018.10.08	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心 大道 288 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HD11-200/28H、HD11-200/38H、HD11-200/38BH、HD11-200/48H、HD11-200/48BH; Ui: 660V; Uimp: 8kV; Ith: 200A; Ue: AC380V; Ie: 200A; Icw: 4kA/1s; 使用类别: AC-20A; 极数: 2P、3P、4P	
签发人: 楼云生 签名:  签发日期: 2018.10.08	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更如下: - 标准换版: 变更前: GB 14048.3-2008; 变更后: GB/T 14048.3-2017; - 产品名称变更: 变更前: 开启式刀开关; 变更后: 刀开关; - 原证书编号为: 2014010305732878; - 原报告编号为: 03601-A-14B2734-S(苏州电器科学研究院股份有限公司); 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	