

国家强制性产品认证 (CCC) 试验报告

申请编号: A2010CCC0304-967342

产品名称: 辅助触头组

型 号: FC1-11, FC2-11、02、20

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司





安全型式试验报告

样品名称: 辅助触头组	申请人: 浙江天正电气股份有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 制造商: 浙江天正电气股份有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产厂: 浙江天正电气股份有限公司 生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
型号规格: FC1-11, FC2-11、02、20	
商 标: /	
样品数量: 11 台	
样品来源: 送样	
样品状况: 完好	
样品生产序号: /	
收样日期: 2010-06-29	
完成日期: 2010-07-13	

试验依据标准:
GB14048.5-2008 《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
FC1-11, FC2-11、02、20
Ith: 10A,
AC-15: Ue/Ie: 36V/6A, 127V/6A, 220V/230V/6A, 380V/400V/3A;
DC-13: Ue/Ie: 48V/1.25A, 110V/0.5A, 220V/0.25A.

主检: 张 洁	签名: 	日期: 2010-08-10
审核: 陆维导	签名: 	日期: 2010-08-10
签发: 胡德霖	签名: 	日期: 2010-08-10



备注	#01#03#05: FC1-11 #02#09#10: FC2-11 #04#06#11: FC2-20 #07#08: FC2-02
----	---