




161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0301-2960355

产品名称: 电能计量箱

型号: PXD2

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0301-2960355
 样品名称: 电能计量箱
 型号: **PXD2**
 商 标: **TENGEN** 天正电气
 样品数量: 1台+样件
 样品来源: 试制产品送样
 样品生产序号: 1002042016
 收样日期: 2018-09-26
 完成日期: 2018-11-07

委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司
 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
 生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路
 332 号

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》

试验结论: 合格


本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: **PXD2**; 额定工作电压 (U_e): **400V, 230V**; 额定绝缘电压 (U_i): 690V; 频率 (f_n): 50Hz;

主母线额定电流 (I_n): 250A~16A; 主母线额定短时耐受电流 (I_{cw}): 10kA;

户内型/户外型: 户外型

外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C

主检: 柴惠祥 签名:  日期: 2018-11-12

审核: 柴 龙 签名:  日期: 2018-11-12

签发: 黄 芳 签名:  日期: 2018-11-12



备注		变更前	变更后
	安全件变更	见报告 02501-16DQ464 第 6、7 页	见报告 02401-1811907693 第 6、7 页
	标准变更	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	产品型号变更	TG-PX	PXD2
	额定工作电压变更	400V/230V	400V、230V
	原 CCC 证书编号	2016010301873874	
	原安全型式试验报告编号	02501-16DQ464	
	原检测机构	福建省产品质量检验研究院	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效		

送试样品: $I_n=250A$, $I_{cw}=10kA$; $U_e=400V$, $U_i=690V$; 50Hz; IP44-操作面 IP20C。
 样机中所用元器件能达到 $U_i=690V$ 。
 本产品仅适用于在污染等级 2 级的环境中使用。