



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0301-2953714

产品名称: 低压照明箱

型号: TGPZ30

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司  
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



# 安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0301-2953714

样品名称: 低压照明箱

型号: TGPZ30

商 标: **TENGEN** 天正电气

样品数量: 1台+样件

样品来源: 试制产品送样

样品生产序号: 18084369

收样日期: 2018-09-26

完成日期: 2018-11-08

委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017 《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: TGPZ30

额定工作电压 (Ue): 380V、220V

额定绝缘电压 (Ui): 400V




频率 (fn): 50Hz

主母线额定电流 (InA): 100A~6A

主母线额定短时耐受电流 (Icw): 4kA

户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP30-操作面 IP20C

主检: 柴惠祥 签名:  日期: 2018-11-12审核: 柴 龙 签名:  日期: 2018-11-12签发: 张 正 签名:  日期: 2018-11-12

|    |                   |                                 |                                 |
|----|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 备注 |                   | 变更前                             | 变更后                             |
|    | 安全件变更             | 见报告 02401-140019310096<br>第 6 页 | 见报告 02401-1811907484<br>第 6、7 页 |
|    | 标准变更              | GB 7251.3-2006                  | GB/T 7251.3-2017                |
|    | 额定工作电压变更          | 380V/220V                       | 380V、220V                       |
|    | 原 CCC 证书编号        | 2014010301681508                |                                 |
|    | 原安全型式试验报告编号       | 02401-140019310096              |                                 |
|    | 原检测机构             | 浙江省质量检测科学研究院（浙江方圆电气设备检测有限公司）    |                                 |
|    | 本报告需与原检测报告一起阅读方有效 |                                 |                                 |

送试样品：InA=100A，Icw=4kA；Ue=380V，Ui=400V；50Hz；IP30-操作面 IP20C。