



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果模式



申请编号: A2018CCC0304-2982541
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: THC2-110, THC2-140

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型号: THC2-110, THC2-140 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-12-22 完成日期: /	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号	
试验结论: 按原获证 (2002010304024869) 产品依据 GB/T14048.4-2010 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证 (2002010304024869) 产品, 产品描述一致、内部结构一致。		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: THC2-110, THC2-140 Ui: 660V; Ith: 150A; Uimp: 8kV THC2-110: AC-3: Ue/Ie: 220V/110A, 380V/110A, 660V/110A; AC-4: Ue/Ie: 220V/54A, 380V/54A, 660V/27A; THC2-140: AC-3: Ue/Ie: 220V/140A, 380V/140A, 660V/110A; AC-4: Ue/Ie: 220V/68A, 380V/68A, 660V/35A; Us: AC36V, 110V, 220V, 380V; 极数: 3P; 配用的辅助电路: 2NO2NC; Ith: 10A; Uimp: 8kV; Ui: 660V; Ue/Ie: AC-15: AC380V/0.8A		
主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-12-28	 (检测机构名称、盖章) 2018年12月28日	
审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-12-28		
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-12-28		
备注:		
利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请
委托人名称	浙江天正电气股份有限公司	浙江天正智能电器有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
型号	CJX1-110	THC2-110
	CJX1-140	THC2-140
母证书编号	2002010304024869	
母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
说明: 本试验报告引用编号为“C-040-12B0914-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-18B1709-S
首页	√	1	03601-A-18B1709-S
报告组成	√	1	03601-A-18B1709-S
安全型式试验报告	√	8	03601-A-18B1709-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验